



Product Service

证书

编号. B 098200 0037 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

防火电缆
(防火仪表, 控制& 热电偶电缆)

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TUV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:
www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105193051302

有效期:

2029-08-22

签发日期,

2024-08-26

(Boris Ouyang)

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

证书

编号. B 098200 0037 Rev. 01

型号: RE-2X(C)H...CI, RE-2X(C)HSAWAH...CI

参数:

额定电压	300/500V
导体:	退火铜丝
防火层:	云母带
绝缘:	XLPE
屏蔽:	铜丝编织
内衬: (适用于铠装线)	无卤阻燃化合物
铠装: (适用于铠装线)	镀锌钢丝铠装
护套:	无卤阻燃化合物
规格:	2C x 0.5mm ² to 50C x 2.5mm ² , 1P x 0.5mm ² to 25P x 2.5mm ²

检测标准:

IEC 60332-3-24:2018
IEC 60754-1:2011/AMD1:2019
IEC 60754-2:2011/AMD1:2019
IEC 61034-2:2005/AMD2:2019
IEC 60331-1:2018
IEC 60331-2:2018