



Product Service

# 证书

编号. B 098200 0038 Rev. 01

持证人:

凯莱东尼电线电缆有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

防火电缆

(LSZH 绝缘, LSZH 护套 防火力缆)

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TUV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:  
[www.tuvud.com/ps-cert](http://www.tuvud.com/ps-cert)

检测报告编号:

64105193077702

有效期:

2029-12-16

签发日期,

2024-12-17

( Martin Ma )

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

# 证书

编号. B 098200 0038 Rev. 01

型号: **NHXX FE180 E90**

## 参数:

额定电压: 600/1000V  
导体: 裸铜或镀锡铜线  
防火层: 云母带  
绝缘: 交联LSOH化合物  
护套: 热塑性LSOH化合物  
规格: 1C x 1.5mm<sup>2</sup> to 1C x 630mm<sup>2</sup>  
2C x 1.5mm<sup>2</sup> to 5C x 120mm<sup>2</sup>  
防火类别: BS 6387: CWZ: CWZ (参考外径≤20mm);  
BS 8491: 120min (参考外径 >20mm)

## 检测标准:

BS 6387 :2013  
BS 8491:2008  
IEC 60754-1:2011/AMD1:2019  
IEC 60754-2:2011/AMD1:2019  
IEC 61034-2:2005/AMD2:2019